

# Rauchschürze

Typ RSS, RSR



brandschutz. perfekt. anders.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. Kenncode des Produkttypes Rauchschürze Typ RSS, RSR
2. Ident-Nr. ./.
3. Produktbeschreibung Selbsttätige, automatische Rauchschürze ASB 3, zur Bildung von Rauchabschnitten, zur Verhinderung der horizontalen Rauchausbreitung und zur gezielten Rauchlenkung.  
Maximale Anlagenbreite: 40 m  
maximale Anlagenhöhe: 8 m
4. Hersteller clauss markisen Projekt GmbH  
Sindelfingerstr. 21  
70771 Leinfelden-Echterdingen
5. Bevollmächtigter ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1
7. Harmonisierte Norm DIN EN 12101-1:2005 + A1:2006
8. Notifizierte Stelle MPA Stuttgart, NB-Nr. 0672 hat eine Typenprüfung nach Konformitätssystem 1 vorgenommen und alle Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.2 und 9.3 ausgestellt.

### 9. Erklärte Leistung

wesentliche Merkmale	Leistungsstufe / Wert	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Rauchfreihaltung bis 600° C	D 180	DIN EN 12101-1:2005 + A1:2006
9.2 Rauchfreihaltung nach ETK EN 1363-1 bis 1100° C	DH 60	
9.3 Schließen ohne Fremdenergie	ASB 3	

10. Die erklärten Leistungseigenschaften/ Klassen nach 9. werden vom Produkt nach 1. und 2. erfüllt.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Dirk Commandeur  
Geschäftsführer

Jochen Hachtel  
Geschäftsführer

Wilhelm Hachtel  
Geschäftsführer

Leinfelden-Echterdingen, April 2014