

Feuerschutzabschluss

LEISTUNGSERKLÄRUNG

803626



brandschutz. perfekt. anders.

1. Kenncode des Produkttypes	Feuerschutzvorhang, BSV-RS
2. Ident-Nr.	./.
3. Produktbeschreibung	Feuerschutzvorhang bei Raumaufteilung in Brand-und/oder Rauchabschnitte und/oder in Rettungswege
4. Hersteller	clauss markisen Projekt GmbH Sindelfingerstr. 21 70771 Leinfelden-Echterdingen
5. Bevollmächtigter	./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	1
7. Harmonisierte Norm	DIN EN 16034:2014
8. Notifizierte Stelle	Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr.1322 hat die Feststellung des Produkttyp auf Grundlage der Typenprüfung (einschließlich Probenentnahme) die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkts ausgestellt.

9. Erklärte Leistung

wesentliche Merkmale	Leistungsklasse / Wert	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brandabschnitte)	E30; E60; E90; E120; E180; *	DIN EN 16034:2014
9.2 Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	Sa	
9.3 Selbstschließung	C	
9.4 Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben	
9.5 Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD	
9.6 Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur für selbstschließende Feuer-und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenster):		
- Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung):	NPD	
- Gegenüber Alterung (Korrosion)	erzielt	

* Der produktspezifische Feuerwiderstand ist abhängig von der Anlagenausführung und wird auftragsbezogen angegeben und gekennzeichnet.
 . Die auftragsbezogenen Angaben stellen eine Ergänzung zu dieser Leistungserklärung dar.

10. Die erklärten Leistungseigenschaften/ Klassen nach 9. werden vom Produkt nach 1. und 2. erfüllt.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



 Jochen Hachtel
 Geschäftsführer

CM cleuss markisen
 Projekt GmbH
 Sindelfinger Straße 21 · Tel. 07141 489995-0
 70771 Leinfelden-Echterdingen (Musterz) ·
 www.cleuss-markisen.de

Leinfelden-Echterdingen, Dezember 2019